



CKL HR-WTW unit met Passiefhuis certificaat

De CKL HR-WTW units zijn ontworpen voor energiebesparing, een optimale TCO en een goed binnenklimaat. De serie voldoet aan de **VDI 6022 hygiëne richtlijn**, ruimschoots aan **Eurovent** energielabel A en het strengere **RLT** energielabel A+. De luchtsnelheid bedraagt tussen de 1,45 en 1,73 m/s (klasse V1 of V2). Dankzij de ruim geselecteerde EC ventilatoren wordt naast een hoge externe druk en laag geluidsniveau, elektrische vermogensklasse P1 behaald. De EC ventilatoren voldoen ook aan de **ERP 2015** energienorm. De zeewaterbestendig aluminium tegenstroomplatenwisselaar behaalt warmteterugwinningsklasse H1 eenvoudig. De CKL serie komt daarmee in aanmerking voor de **EIA 2014** regeling. Om de energiebesparing verder te benadrukken is de CKL-iV/iH-3000 nu voorzien van het **Passiefhuis certificaat**. Deze unit is gecertificeerd op 2480 m³/h bij een maximaal verbruik van 0.43 W/(m³/h) bij 281 Pa. Op de nieuwe website van Wolf Energiesystemen vindt u een selectietool voor een exacte berekening en maatschets.



Met Wolf optimaal op de toekomst voorbereid: Vraag uw Wolf verkoopadviseur naar meer informatie of bezoek de website wolf-energiesystemen.nl